



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

г. Ачинск

№ 17551

22.06.2021 г.

Главный государственный санитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому, Бирилосскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюхтетскому районам Шевелёва Алёна Владимировна при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Горный детский сад» (сокращенное наименование в соответствии с Уставом – МБДОУ «Горный ДС»), ОГРН 1022401152950, ИНН 2443017078, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес: 662173, Красноярский край, Ачинский район, поселок Горный, ул. Зеленая, 17, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 25.05.2021 № 2331, в МБДОУ «Горный ДС» по адресу: Красноярский край, Ачинский район, поселок Горный, ул. Зеленая, 17, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки № 17545 от 22.06.2021 г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей предписываю МБДОУ «Горный ДС»

Устранить нарушения:

1. П. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 11 п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

выразившееся в отсутствии условий для сушки верхней одежды и обуви детей, посещающих групповые ячейки, расположенные на 2 этаже здания МБДОУ «Горный ДС».

2. П. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.2. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившееся в нарушении требований к минимальным разрывам и расстояний при расстановке детских кроватей в спальнях, оборудованных на 2 этаже здания (несоблюдение нормативов: не менее 60 см от наружной стены, не менее 20 см от отопительных приборов, не менее 30 см между изголовьями двух кроватей, не менее 50 см ширина прохода между кроватями).

3. П. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.4.9., пп. 2.5.2., 2.5.3., абз. 2 п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в том, что покрытие детской мебели в игровых групп, поверхности шкафа для уборочного инвентаря и тумбочки для методических пособий в подготовительной группе не допускают проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (наличие дефектов поверхностей); используемое оборудование не предусматривает возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств (наличие дефектов окраски ограждающих устройств отопительных приборов, сколов эмали двухгнездных моечных раковин в буфетных, дефектов окраски, замазки труб, подведенных к раковинам в буфетных, наличие отопительных приборов с конфигурацией, не позволяющей проводить их качественное мытье); стены, потолки, полы в помещениях пищеблока, прачечной, в фойе, на лестничных пролетах, в помещениях групповых ячеек (в том числе наличие незакрытого проема в стене между спальней и игровой в группах на 2 этаже здания) имеют дефекты, не допускающие проводить их влажную обработку и дезинфекцию.

4. П. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», части абз. 3 п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», части абз. 5 п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», выразившееся в наличии многочисленных трещин (отверстий) в фундаменте здания дошкольной образовательной организации, в местах примыкания к

отмостке по всему периметру здания, многочисленных глубоких разрушений отмостки.

Срок исполнения настоящего предписания: до 04.07.2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Горный ДС».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске путем предоставления письменной информации в срок 05.07.2022 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный государственный санитарный врач
по городам Ачинску, Боготолу, Назарово,
Ачинскому, Боготольскому, Назаровскому,
Бирилюсскому, Большеулуйскому,
Козульскому, Тюхтетскому районам

А.В.Шевелёва

Настоящее предписание от ____ . ____ . 2021 года № ____ вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя).

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

(дата)

(подпись)

Ковалева Ольга Ивановна 8(39151)50656